



Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien des Bundesteriums für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit

Herstellereklärung für Anlagen zur Verfeuerung fester Biomasse

zur Vorlage beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Firma Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.		
Mit Sitz in:	Postleitzahl	Ort
Straße Industriestraße 12	A-4710	Grieskirchen

Heizkesseltyp automatisch beschickt	Typ
handbeschickt	FHG Turbo 3000-30 mit WOS-Technik

Der o. g. Kessel hat bei der Verfeuerung von naturbelassener Biomasse im Sinne § 3 Abs. 1 Nr 4, 5 und 5a ** oder 8 *
der 1. BlmSchV folgende Leistungen und Wirkungsgrade:

Nennwärmeleistung (in kW) 30,0 kW	Kesselwirkungsgrad (in Prozent) 90,3 %
Feuerungswärmeleistung *	feuerungstechnischen Wirkungsgrad (in Prozent) **

Emissionswerte


Folgende Emissionen (bezogen auf 13 Volumen Prozent Sauerstoff im Abgas bei Normzustand) werden von der
Heizanlage abgegeben:

Kohlenmonoxid * (CO) bei Nennwärmeleistung in mg/m ³ (max. 250 mg/m ³) 192 mg/m³
Kohlenmonoxid * (CO) bei Teillast in mg/m ³ (max. 250 mg/m ³)
staubförmige * bei Nennwärmeleistung in mg/m ³ (max. 50 mg/m ³) 38 mg/m³

* Bei Einsatz von Brennstoffen nach § 3 Abs. 1 Nr. 8 der 1. BlmSchV (Stroh oder ähnliche pflanzlichen Stoffe) in Anlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von 100 kW oder mehr beziehen sich die Emissionsgrenzwerte auf einen Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas von 11 Prozent.

** feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Holzpelletöfen

Diese Angaben können durch **vorliegende** Gutachten belegt werden.

Datum 30.01.07	Unterschrift (kann nur vom Kesselhersteller geleistet werden) 	Firmenstempel FRÖLING Heizkessel und Behälterbau Ges.m.b.H. A-4710 Grieskirchen, Industriestr. 12 Tel.: 0 72 48 / 606 - 0, Fax: 0 72 48 / 606 - 600 E-mail: info@froeling.com
--------------------------	--	---